



EHScare
JSKD-4-JJ190-E/2

检测报告

TEST REPORT

报告编号:KDHJ2412729

检测类别: 委托检测

项目名称: 废气、固废检测

委托单位: 常州市和润环保科技有限公司



江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	常州市和润环保科技有限公司		
通讯地址	江苏省常州市金坛区金科园华洲路5号		
联系人	邓晓金	联系电话	13921023596
采样日期	2024-11-07、2024-11-12	分析日期	2024-11-07~2024-11-21
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1~表2。		
编制:	丁玉倩		
审核:	邵娇娇		
签发:	许晨		
	检测机构检验章		签发日期: 2024年11月26日

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（11月12日）

点位名称		1#废气排气筒		排气筒高度（m）		50
净化设施		高温脱硝+急冷塔+旋风除尘+干法脱酸+活性炭粉喷射+布袋除尘				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气黑度	林格曼黑度（级）	<1	<1	<1	/	1
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：客户要求烟气黑度限值参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）7（7.6）限值。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（11 月 7 日）

采样地点		1#废气排气筒		排气筒高度 (m)	50		
净化设施		高温脱硝+急冷塔+旋风除尘+干法脱酸+活性炭粉喷射+布袋除尘					
检测参数		第一批次	第二批次	第三批次	均值	/	
烟气温度 (°C)		142.7	142.9	143.5	143.0	/	
标态烟气量 (Nm ³ /h)		31062	29772	29407	30080	/	
含氧量 (%)		12.8	12.8	12.8	12.8	/	
项目	指标	第一批次	第二批次	第三批次	均值	折算值	标准限值
汞 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
铊 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
镉 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	0.05
铅 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	4.9×10 ⁻³	1.12×10 ⁻²	4.2×10 ⁻³	6.8×10 ⁻³	8.3×10 ⁻³	0.5
砷 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	6.90×10 ⁻²	0.110	0.139	0.106	0.129	0.5
铬 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	1.45×10 ⁻²	3.14×10 ⁻²	1.41×10 ⁻²	2.00×10 ⁻²	2.44×10 ⁻²	0.5
铜 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	3.7×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	4.3×10 ⁻³	5.2×10 ⁻³	2.0 (Sn+Sb+Cu+ Mn+Ni+Co 计)
锡 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	0.885	4.6×10 ⁻³	1.58	0.823	1.00	
镍 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	4.3×10 ⁻³	9.3×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	5.9×10 ⁻³	7.2×10 ⁻³	
锰 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	1.35×10 ⁻²	3.21×10 ⁻²	1.54×10 ⁻²	2.03×10 ⁻²	2.48×10 ⁻²	
锑 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	1.56×10 ⁻²	1.68×10 ⁻³	6.80×10 ⁻²	2.84×10 ⁻²	3.46×10 ⁻²	
钴 (及其化合物)	排放浓度 (mg/m ³)	2.68×10 ⁻⁴	8.44×10 ⁻⁴	2.47×10 ⁻⁴	4.53×10 ⁻⁴	5.52×10 ⁻⁴	
备注	1、排放限值及折算依据：《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 3 限值、3（3.20）。 2、“ND”表示未检出，汞（及其化合物）的检出限为 0.0056mg/m ³ （采样体积以 4.50L 计），铊、镉（及其化合物）的检出限为 8×10 ⁻⁶ mg/m ³ （采样体积以 0.600m ³ ，定容体积 100mL 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。						



表 2 固废检测结果（11月7日）

采样地点	样品编号	样品性状	检出限	检测结果 (单位: %)
				热灼减率
1#焚烧炉炉渣	HJ24127290011	黑褐色、异味、固态	0.2	0.3
	HJ24127290012	黑褐色、异味、固态	0.2	0.3
	HJ24127290013	黑褐色、异味、固态	0.2	0.3
排放限值				<5
备注	排放限值：《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表 1 限值。			

股
用章

表 3 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
汞（及其化合物）	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》（HJ 543-2009）
镉、砷、锡、锑、铜、锰、镍、钴、铅、铈、铬（及其化合物）	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013 及其修改单）
烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》（HJ 1287-2023）
含氧量	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 5.2.6.3 电化学法测定氧
固废	
热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》（HJ 1024-2019）
备注	/

表 4 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F-013-87	电子天平	YP502A
F-097-01	智能马弗炉	5E-MF6100K
F-019-01	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9053A
X-015-120	便携式大流量低浓度自动烟尘/气测试仪	海纳 3012D 型
F-060-01	电感耦合等离子体质谱仪	NexION 300D
F-070-03	冷原子吸收微分测汞仪	JLBG-207U
X-104-02	林格曼测烟望远镜	HC10
X-054-45	便携式气象站	JXBS-4001-BXS
X-016-22	智能双路烟气采样器	崂应 3072

*****报告结束*****